

Enetec Plastics GmbH · Kalkarer Str. 81 - Halle 26 · D-47533 Kleeve

Konformitätserklärung **Declaration of Conformity**

Wir / We,

Enetec Plastics GmbH
D-47533 Kleeve
Deutschland / Germany

Erklären, dass die Produkte:
Declare, that the products:

Type / Type: PE-RT 5-Lagen Rohre / *PE-RT 5-layer pipes*

Beschreibung / *Description:* **FLEXPERT**

Auf die sich diese Erklärung bezieht mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:
To which this declaration relates conforms to the following standards or normative Documents:

DIN EN ISO 22391, ISO 24003, DIN EN ISO 21003, BRL 5602, BRL 5607, ISO 10508 Class 4/5

Zusätzliche Angaben:
Additional Information:

Zusätzliche Fertigungs- und Qualitätskontrollen werden von unabhängigen Prüfinstituten durchgeführt:
Additional production- and quality-surveillance is performed by independent institutes:

KIWA N.V., SKZ – Testing GmbH

Die Sauerstoffdurchlässigkeit der Produkte ist getestet nach ISO 17455, DIN 4726 und erfüllt die Voraussetzungen der Normen:
The oxygen permeation of the products is tested according to ISO 17455, DIN 4726 and meets the following standards:

BRL 5602, BRL 5607, DIN EN 1264

Kleeve, 10.11.2022

Ort / Place, Datum / Date

DoC_v001_01.10.2021



Jan Frenzel

Name / Name, Unterschrift / Signature